

令和7年度 浜松市天竜清掃工場（天竜エコテラス）の維持管理状況に関する情報

1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号イに基づく事項

処分した一般廃棄物の種類及び数量

| 種類         | 単位  | 4月 | 5月       | 6月       | 7月       | 8月       | 9月       | 10月      | 11月      | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計        |
|------------|-----|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|----|----|----|-----------|
| もえるごみ      | 1号炉 | トン | 5,710.90 | 1,403.90 | 5,853.26 | 6,085.54 | 6,133.39 | 65.77    | 4,384.98 |     |    |    |    | 29,637.74 |
| もえるごみ      | 2号炉 | トン | 1,408.32 | 5,076.16 | 5,013.99 | —        | 3,237.18 | 5,828.43 | 5,393.84 |     |    |    |    | 25,957.92 |
| もえないごみ     |     | トン | 607.20   | 678.39   | 548.66   | 578.33   | 549.40   | 549.72   | 573.80   |     |    |    |    | 4,085.50  |
| プラスチック容器包装 |     | トン | 478.19   | 460.42   | 455.41   | 456.16   | 446.33   | 457.28   | 511.58   |     |    |    |    | 3,265.37  |

2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ロに基づく事項

燃焼室中の燃焼ガス温度

|                     |  | 単位     | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月      | 9月      | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1時間平均値の<br>月内稼働時間平均 |  | 1号炉    | °C     | 983    | 983    | 975    | 990     | 987     | 956 | 979 |     |    |    |    |
|                     |  | 2号炉    | °C     | 958    | 966    | 961    | —       | 956     | 964 | 963 |     |    |    |    |
| 測定結果の得られた年月日        |  | R7.5.1 | R7.6.1 | R7.7.1 | R7.8.1 | R7.9.1 | R7.10.1 | R7.11.1 |     |     |     |    |    |    |
| 測定を行った位置            |  | 燃焼室出口  |        |        |        |        |         |         |     |     |     |    |    |    |

集じん器に流入する燃焼ガス温度

|                     |  | 単位       | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月      | 9月      | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------------------|--|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1時間平均値の<br>月内稼働時間平均 |  | 1号炉      | °C     | 185    | 185    | 185    | 185     | 185     | 185 | 185 |     |    |    |    |
|                     |  | 2号炉      | °C     | 186    | 185    | 185    | —       | 185     | 185 | 185 |     |    |    |    |
| 測定結果の得られた年月日        |  | R7.5.1   | R7.6.1 | R7.7.1 | R7.8.1 | R7.9.1 | R7.10.1 | R7.11.1 |     |     |     |    |    |    |
| 測定を行った位置            |  | バグフィルタ入口 |        |        |        |        |         |         |     |     |     |    |    |    |

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

|                     |  | 単位     | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月      | 9月      | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----|-----|-----|----|----|----|
| 4時間平均値の<br>月内稼働時間平均 |  | 1号炉    | ppm    | 2      | 3      | 3      | 3       | 2       | 3   | 2   |     |    |    |    |
|                     |  | 2号炉    | ppm    | 2      | 3      | 2      | —       | 1       | 1   | 1   |     |    |    |    |
| 測定結果の得られた年月日        |  | R7.5.1 | R7.6.1 | R7.7.1 | R7.8.1 | R7.9.1 | R7.10.1 | R7.11.1 |     |     |     |    |    |    |
| 測定を行った位置            |  | 煙突出口   |        |        |        |        |         |         |     |     |     |    |    |    |

3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ハに基づく事項

冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日

|     |           |
|-----|-----------|
| 1号炉 | 炉運転中、常時実施 |
| 2号炉 | 炉運転中、常時実施 |

4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第1号ニに基づく事項

煙突から排出される排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度（測定回数：6回/年）

<1号炉>

| 測定項目         | 単位     | 保証値     | 測定値     |         |          |         |  |  |
|--------------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|--|--|
| ばいじん         | g/m3N  | 0.01    | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満  | 0.002未満 |  |  |
| 硫黄酸化物        | ppm    | 50      | 0.4未満   | 0.3     | 0.4未満    | 0.9     |  |  |
| 窒素酸化物        | ppm    | 50      | 16      | 32      | 29       | 24      |  |  |
| 塩化水素         | ppm    | 45      | 25      | 35      | 29       | 41      |  |  |
| 一酸化炭素        | ppm    | 30      | 8未満     | 7未満     | 7未満      | 8未満     |  |  |
| 水銀           | μg/m3N | 30      | 0.77    | —       | 0.68     | —       |  |  |
| 排ガスを採取した年月日  |        | R7.4.25 | R7.6.25 | R7.8.22 | R7.10.22 |         |  |  |
| 測定結果の得られた年月日 |        | R7.5.13 | R7.7.7  | R7.9.8  | R7.11.10 |         |  |  |
| 排ガスを採取した位置   |        | 煙突出口    |         |         |          |         |  |  |

<2号炉>

| 測定項目         | 単位     | 保証値     | 測定値     |         |          |         |  |  |
|--------------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|--|--|
| ばいじん         | g/m3N  | 0.01    | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満  | 0.002未満 |  |  |
| 硫黄酸化物        | ppm    | 50      | 0.4未満   | 0.4未満   | 0.4未満    | 0.3     |  |  |
| 窒素酸化物        | ppm    | 50      | 34      | 25      | 21       | 34      |  |  |
| 塩化水素         | ppm    | 45      | 1       | 34      | 35       | 32      |  |  |
| 一酸化炭素        | ppm    | 30      | 8未満     | 8未満     | 8未満      | 8未満     |  |  |
| 水銀           | μg/m3N | 30      | 1.3     | —       | 0.87     | —       |  |  |
| 排ガスを採取した年月日  |        | R7.4.25 | R7.6.25 | R7.8.22 | R7.10.22 |         |  |  |
| 測定結果の得られた年月日 |        | R7.5.13 | R7.7.7  | R7.9.8  | R7.11.10 |         |  |  |
| 排ガスを採取した位置   |        | 煙突出口    |         |         |          |         |  |  |

煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度

|     | 単位         | 保証値  | 測定結果 | 排ガスを採取した年月日 | 測定結果の得られた年月日 | 測定を行った位置 |
|-----|------------|------|------|-------------|--------------|----------|
| 1号炉 | ng-TEQ/m3N | 0.01 |      |             |              |          |
| 2号炉 | ng-TEQ/m3N |      |      |             |              | 煙突出口     |

(注) ダイオキシン類の濃度は12月測定予定(年1回)